

Hinweis zum Merkblatt Direkt- und Wandlermessungen Pkt. 4.2.1.3 und Anhang A.4, Anschlussplan Wandlermessung

Der Messaufbau „Wandlermessung bis 250 A anreihbar an Direktmessung“, wird den Wandlermessungen zugeordnet und muss nicht grundsätzlich an eine Direktmessung angereicht werden, d.h. die Ausführung des SS-Systems erfolgt nur 4-polig (ohne PE-Schiene). Eine Durchschleifung des PE-Leiters im Schrankteil Wandlermessung wird nicht vorgesehen.